EDITAL N.º 14/2020

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

1. º Trimestre de 2020

Victor Manuel da Conceição Antunes, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, torna público os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água relativos ao primeiro trimestre de 2020, em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, os quais constam dos seguintes anexos:

- Relatório da qualidade da água para consumo humano no Município de Oleiros;
- Resultados do programa de controlo da qualidade da água para consumo humano, por zona de abastecimento do concelho de Oleiros.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos.

Oleiros, 09 de junho de 2020.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros,

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho N.º 34 de 26/01/2017

Praça do Município – 6160-409 Oleiros · Tel: 272 680 130 · Fax: 272 682 446 · NIF: 506 824 152
E-mail: geral@cm-oleiros.pt – www.cm-oleiros.pt

município de oleiros

EDITAL n.º 14/2020

Relatório da Qualidade da Água para Consumo Humano

1.º Trimestre de 2020

Em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, a Câmara Municipal de Oleiros informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da qualidade da água do ANEXO I do referido Decreto-Lei, relativamente ao 1.º Trimestre de 2020.

De acordo com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, a entidade gestora (Município de Oleiros) submete à aprovação da autoridade competente um programa de controlo da qualidade da água, que incide sobre os sistemas de distribuição do Município.

Todas as determinações são realizadas no cumprimento das disposições constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise, e métodos analíticos.

Durante os meses de janeiro, fevereiro e março foram realizadas 1.391 análises na água de consumo humano, e os resultados analíticos apresentados, demonstram que a água distribuída no Concelho de Oleiros está em 1.376 análises, em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual.

Do total de parâmetros analisados, verificaram-se incumprimentos, aos seguintes parâmetros, **Bactérias coliformes**, **Chumbo, Cobre, Níquel, pH** e **Turvação** conforme se pode verificar no quadro resumo da qualidade da água de consumo humano.

As não conformidades detetadas aos **parâmetros microbiológicos** foram alvo de repetição das análises após reforço de cloro e demonstram que se deveram a situações pontuais, que não tiveram continuidade ao longo do tempo.

A presença de **Chumbo**, **Cobre** e **Níquel** na água tem origem sobretudo, em ações corrosivas sobre as torneiras e acessórios. Na zona de abastecimento de Adgiraldo, após repetição das análises, concluiu-se que os incumprimentos registados aos parâmetros Chumbo e Níquel podem estar relacionados com a rede predial. Por indicação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), foi enviada uma comunicação a informar o responsável pela rede predial. Na zona de abastecimento de

Cavalinho/Chelhinho, não foi possível apurar as causas dos incumprimentos aos parâmetros Chumbo e Cobre, porque as análises de verificação não confirmaram os mesmos.

O incumprimento ao parâmetro **pH** está relacionado com a origem de água e no caso de águas subterrâneas, da natureza geológica dos terrenos. Estão a ser tomadas medidas corretivas por forma a reduzir estes incumprimentos.

A **Turvação** reflete uma aproximação muito útil do teor em partículas coloidais minerais e orgânicas, como areias, argilas, microrganismos, plâncton, etc., (relaciona-se com os sólidos suspensos totais). Na zona de abastecimento de Caneiros não foi possível apurar a causa deste incumprimento, porque as análises de verificação não confirmaram o mesmo.

Zona de Abastecimento	Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas corretivas implementadas
Adgiraldo	04-03-2020	Chumbo	Migração dos materiais de construção da rede predial	Comunicação ao responsável pela rede predial
Adgiraldo	04-03-2020	Níquel	Migração dos materiais de construção da rede predial	Comunicação ao responsável pela rede predial
Amieira	05-02-2020	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado
Caneiros	05-02-2020	Turvação	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Casalinho do Dão	15-01-2020	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Casas da Zebreira	08-01-2020	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Casas da Zebreira	04-03-2020	pH	Avaria da boia de nível de caudal do reservatório de água	Reparação da boia de nível de caudal do reservatório de água e reforço da brita calcária na mina
Cavalinho/ Chelhinho	12-02-2020	Chumbo	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento

Zona de Abastecimento	Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas corretivas implementadas
Cavalinho/ Chelhinho	12-02-2020	Cobre	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Eirigo	15-01-2020	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado
Fontanário de Mougueiras de Baixo	15-01-2020	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Fontanário de Mougueiras de Baixo	11-03-2020	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado
Vale	04-03-2020	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado
Vilar Barroco	05-02-2020	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado
Vilarinho	05-02-2020	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado

Quadro 1. Quadro resumo dos incumprimentos obtidos e respetivas causas e medidas corretivas.

Este trabalho de análise e controlo da qualidade da água continuará a ser periodicamente efetuado e divulgado.

Oleiros, 09 de junho de 2020.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros,

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho Nº 34 de 28/01/2019

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO ADGIRALDO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,36	0,59	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	71,2	71,2	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,06	0,06	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,16	0,16	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	5,6	5,6	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	5,9	5,9	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	19	19	**1**	0%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,46	0,46	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	20	20	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	130	130	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,5	1,5	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	3,3	3,3	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	64	64	**1**	0%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	2,4	2,4	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	4,5	4,5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	9	9	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS: V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros Chumbo e Níquel, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
04/03/2020	Chumbo	Migração dos materiais de construção da rede predial	Comunicação ao responsável pela rede predial	06/05/2020	Ultrapassado (duração: 43 dias úteis)
04/03/2020	Níquel	Migração dos materiais de construção da rede predial	Comunicação ao responsável pela rede predial	06/05/2020	Ultrapassado (duração: 43 dias úteis

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas

Despacho N.º 24 de 28/01/20..

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO ÁLVARO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,08	0,43	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

No uso das Competências delegad
Despacho Nº 34 de 28/01/20

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO AMEIXOEIRA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	**Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017**	**Valores obtidos**		**N.º Análises superiores VP**	**% Cumprimento do VP**	**N.º Análises (PCQA)**		**% Análises Realizadas**
		Mínimo	**Máximo**			**Previstas**	**Realizadas**	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,18	0,20	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho [illegible] de 28/01/20[illegible]

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO AMIEIRA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,06	0,06	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,0	6,0	1	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	42,5	42,5	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	25	25	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	15	15	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	--	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
05/02/2020	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado	-	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho N.º 24 de 26/01/2017

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO BORRALHAL DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,17	0,17	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho N.º 28 de 28/01/2020

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO BRAÇAL DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,37	0,37	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho N.º 24 de 26/01/20

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO CANEIROS DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,24	0,24	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,4	8,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	109	109	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	7,9	7,9	1	0%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	90	90	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,11	0,11	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,52	0,52	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	9,4	9,4	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	10	10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	44	44	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	130	130	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,074	0,074	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	5,1	5,1	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	3,0	3,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	11	11	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	26	26	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	8	8	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	7	7	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	8	8	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Turvação, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
05/02/2020	Turvação	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	08/04/2020	Ultrapassado (duração: 45 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO CANIÇAL DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,05	0,19	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	59,6	59,6	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,07	0,07	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,14	0,14	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	4,1	4,1	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	4,3	4,3	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	6	6	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,072	0,072	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	18	18	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	13	13	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,0	2,0	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	15	15	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	2,6	2,6	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	3	3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegada.
Despacho Nº 34 de 26/01/2017

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO CARDOSA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,46	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegada.
Despacho N.º 34, de 26/01/2017

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO CASALINHO DO DÃO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)	1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	3	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,24	1,00	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	100	100	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
15/01/2020	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	12/02/2020	Ultrapassado (duração: 20 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
despacho Nº 34 de 28/10/2020

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO CASAS DA ZEBREIRA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)	1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	2	**1**	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,15	1,30	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,3	6,3	**1**	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	67,1	67,1	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	19	19	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,06	0,06	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,32	0,32	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	3,8	3,8	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	5,6	5,6	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,076	0,076	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	18	18	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	12	12	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,1	2,1	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5,7	5,7	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS: V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros Bactérias coliformes e pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
08/01/2020	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	05/02/2020	Ultrapassado (duração: 20 dias úteis)
04/03/2020	pH	Avaria da boia de nível de caudal do reservatório de água	Reparação da boia de nível de caudal do reservatório de água e reforço da brita calcária na mina	-	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho N.º 34 de 26/01/2017

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO CAVA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,28	0,28	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	< 20,0	< 20,0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,11	0,11	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,16	0,16	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	2,8	2,8	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	10	10	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,28	0,28	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	13	13	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	32	32	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,4	1,4	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	1,0	1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	3,0	3,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6,2	6,2	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	<3	<3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	10	10	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegad
Despacho N.º 34, de 26/01/2017

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO CAVALINHO/CHELHINHO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)	1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,60	1,60	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	60,4	60,4	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	2,3	2,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	88	88	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,40	0,40	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	5,6	5,6	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	6,3	6,3	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	100	100	**1**	0%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	2,2	2,2	**1**	0%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	23	23	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	120	120	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,2	2,2	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	11	11	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	3,2	3,2	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6,1	6,1	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	17	17	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	6	6	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros Chumbo e Cobre, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
12/02/2020	Chumbo	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	15/04/2020	Ultrapassado (duração: 44 dias úteis)
12/02/2020	Cobre			15/04/2020	Ultrapassado (duração: 44 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho Nº 24 de 28/11/20

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO CAVALO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	**Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017**	**Valores obtidos**		**N.º Análises superiores VP**	**% Cumprimento do VP**	**N.º Análises (PCQA)**		**% Análises Realizadas**
		Mínimo	**Máximo**			**Previstas**	**Realizadas**	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,74	0,74	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	54,7	54,7	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,11	0,11	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,32	0,32	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	2,5	2,5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	5,0	5,0	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,13	0,13	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	14	14	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,053	0,053	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,8	1,8	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	1,5	1,5	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	2,2	2,2	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5,2	5,2	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho Nº 34 de 26/10/2017

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DÃO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,45	1,20	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	66,3	66,3	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,7	0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	43	43	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,19	0,19	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	3,9	3,9	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	6,1	6,1	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,043	0,043	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	20	20	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	53	53	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,6	2,6	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	3	3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho Nº 34 de 26/11/2021

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO EIRIGO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	0,56	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,2	6,2	1	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	56,0	56,0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	27	27	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
15/01/2020	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado	-	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho Nº 34 de 26/01/2017

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO ETA SANTA LUZIA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	**Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017**	**Valores obtidos**		**N.º Análises superiores VP**	**% Cumprimento do VP**	**N.º Análises (PCQA)**		**% Análises Realizadas**
		Mínimo	**Máximo**			**Previstas**	**Realizadas**	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,71	0,81	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	170	170	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	120	120	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	13	13	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
despacho N.º 34 de 26/01/2017

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO FONTANÁRIO DE BAFAREIRA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	< 0,05	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	49,5	49,5	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,6	0,6	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegad
Despacho Nº 34 de 26/01/20

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO FONTANÁRIO DE FERNÃO PORCO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,23	0,23	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	45,8	45,8	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,4	1,4	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	7	7	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	52	52	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	1,55	1,55	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	2,4	2,4	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	4,9	4,9	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	5	5	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,015	0,015	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	10	10	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	40	40	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,0	1,0	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	1,2	1,2	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	3,0	3,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	4,0	4,0	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	6	6	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	6	6	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho Nº 34 de 26/01/2017

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO FONTANÁRIO DE MOUGUEIRAS DE BAIXO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	10	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	0,09	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,3	6,3	1	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	73,5	73,5	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,07	0,07	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,25	0,25	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	1,8	1,8	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	6,1	6,1	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,053	0,053	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	18	18	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	12	12	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	3,2	3,2	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	0,04	0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros Bactérias coliformes e pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
15/01/2020	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	12/02/2020	Ultrapassado (duração: 20 dias úteis)
11/03/2020	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado	-	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho N.º 34, de 26/01/2017

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO FOZ DO GIRALDO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,26	0,49	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências Delegad
Despacho Nº 34 de 29/11/20

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO GASPALHA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,29	0,32	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	52,8	52,8	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	32	32	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegad
Despacho Nº 36 de 26/11/20

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO ISNA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,12	0,19	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	51,0	51,0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,07	0,07	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	2,1	2,1	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	6,4	6,4	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	14	14	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	13	13	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,0	2,0	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5,0	5,0	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegad
Despacho N.º 24 de 26/10/20

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO LAMEIRINHOS DO PISÃO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,17	0,17	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	41,1	41,1	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,8	0,8	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,10	0,10	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	1,5	1,5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	5,1	5,1	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	4	4	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,079	0,079	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	8,4	8,4	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	13	13	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,1	1,1	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	4,4	4,4	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	10	10	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho Nº 34 de 28/10/2020

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO LEIRIA DE CIMA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,81	0,85	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegad
Despacho Nº 34, de 26/01/20

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO LONTREIRA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,20	1,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho Nº 34 de 26/01/2017

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO MADEIRÃ - ZONA ALTA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,60	0,60	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
despacho Nº 34 de 26/11/2...

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO MALHADANCHA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	**Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017**	**Valores obtidos**		**N.º Análises superiores VP**	**% Cumprimento do VP**	**N.º Análises (PCQA)**		**% Análises Realizadas**
		Mínimo	**Máximo**			**Previstas**	**Realizadas**	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,43	0,43	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegad
Despacho n.º 14 de 26/10/20

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO MILRICO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	**Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017**	**Valores obtidos**		**N.º Análises superiores VP**	**% Cumprimento do VP**	**N.º Análises (PCQA)**		**% Análises Realizadas**
		Mínimo	**Máximo**			**Previstas**	**Realizadas**	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,66	0,94	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho Nº 74 de 26/01/20

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO MOSTEIRO 1 (OLEIROS) DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,30	1,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO MOSTEIRO 2 (ETA) DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,30	1,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho Nº 34 de 26/11/2017

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO MOUCHO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,90	0,90	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegad
Despacho N.º 34 de 26/01/20

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO MOUGUEIRAS DE CIMA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 2020 01 janeiro a 31 março
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,21	0,23	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D. -** Não Detetado; **N. A. -** Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho Nº 34 de 26/11/20

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO MOUTINHOSA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,49	0,49	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
despacho N.º 34, de 26/01/2017

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO PANDOS DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,36	1,50	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegada
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 09 de junho de 2020

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO PERO CABEÇO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	0,15	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho Nº 34 de 29/11/2...

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO PESO REDONDO DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,06	0,06	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
Despacho nº 24 de 26/11/2021

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO PESSEGUEIRAS DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,26	0,90	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,8	7,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	94,7	94,7	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	48	48	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
despacho [illegible] de 26/10/2[illegible]

Oleiros, 09 de junho de 2020

oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO PESSILGAL DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.º 14/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2020
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,08	0,50	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	151	151	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,7	0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l $CaCO_3$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; **N. D.** - Não Detetado; **N. A.** - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente
No uso das Competências delegadas
despacho n.º 34 de 26/11/20..

Oleiros, 09 de junho de 2020